

# Модули управления и мониторинга TC809E, TC810E, TC811E

# Honeywell

## Адресно-аналоговые модули



Модуль с одним управляющим выходом

Для реализации функций управления системами здания при пожаре, компанией Honeywell разработана широкая линейка модулей управления и мониторинга с различным набором характеристик. Модули имеют адресно-аналоговую адресацию и могут включаться в шлейф в непосредственной близости от объекта управления. Унифицированная конструкция модулей облегчает монтаж системы, а дополнительные принадлежности позволяют устанавливать модули на стену, на направляющие DIN или в шкаф любого типа. Независимо от способа монтажа переключатель адресации виден и доступен для набора адреса.

- Унифицированная конструкция корпуса для облегчения монтажа.
- Трехцветные светодиодные индикаторы.
- Встроенные изоляторы короткого замыкания.
- Декадные переключатели набора адреса, видимые и доступные с двух сторон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Тип модуля	Изолятор	Один управляющий выход	Один мониторинг вход	Два мониторинг входа	Два мониторинг входа, один выход
Диапазон рабочего напряжения	15 – 30 VDC	15 – 30 VDC	15 – 30 VDC	15 – 30 VDC	15 – 30 VDC
Макс. ток в режиме ожидания	200 мА при 24 VDC	310 мкА при 24 VDC (без передачи данных)		340 мкА при 24 VDC (без передачи данных)	
		510 мкА при 24 VDC, один опрос каждые 5 секунд светодиодный индикатор мерцает		660 мкА при 24 VDC, один опрос каждые 5 секунд светодиодный индикатор мерцает	
Задержка обнаружения неисправности	100 – 400 мс	–	–	–	–
Максимальное сопротивление	0,13 Ом при 15 V	–	–	–	–
Рабочая температура	от -20 до +60°C	от -20 до +60°C	от -20 до +60°C	от -20 до +60°C	от -20 до +60°C
Относительная влажность	от 5 до 95% (без конденсации)				
Класс защиты	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
Вес	62 г	62 г	100 г	110 г	110 г
Макс. сечение подключаемого кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>	2,5 мм <sup>2</sup>	2,5 мм <sup>2</sup>	2,5 мм <sup>2</sup>	2,5 мм <sup>2</sup>
Соответствие стандартам	EN 54 часть 17, CEA GEI 1-052	EN 54 часть 17, CEA GEI 1-052	EN 54 часть 17, CEA GEI 1-052	EN 54 часть 17, CEA GEI 1-052	EN 54 часть 17, CEA GEI 1-052
Сертификаты					

### КОДЫ ЗАКАЗОВ

Модуль изоляции	TC811E1023
Модуль с одним управляющим выходом	TC810E1032
Модуль с одним мониторинг входом	TC809E1043
Модуль с двумя мониторинг входами	TC809E1050
Модуль с одним управляющим выходом и двумя мониторинг входами	TC809E1068
Корпус для поверхностного монтажа	M200E-SMB
Кронштейн для монтажа на направляющую DIN	M200E-DIN

